

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація

Вентиляційне обладнання для створення навчально-практичного центру з професій/спеціальності «Кухар»; «Кондитер»; «Кухар закладу освіти»/«Харчові технології» (Виробництво харчової продукції)

ДК 021:2015 – 42520000-7 Вентиляційне обладнання

Найменування та технічна характеристика	Тип, марка,	Кількість	Маса одиниці, кг (м)
Позиція В1			
Вентилятор каналний кухонний N- 2,2кВт; п—1390 об. хб; 3Ф 380В	KP-FDS-67-67-9-5-4-380 або аналог	1 шт	108,6
Перетворювач частоти	AC Drive V9-4 T0040G або аналог	1 шт	
Комплект автоматики ШКАУ-SAU-VK-3-2,2-CH-1-0-YHL4	або аналог	1 шт	
Сітка захисна KP-FDS-SET-67-67	або аналог	1 шт	1,7
Козирок для захисту від опадів KP-FDS-KZR-67-67	або аналог	1 шт	6,1
Віброізолююча основа KP-FDS-VBR-67-67	або аналог	1 шт	1,1
Гнучка вставка	KP-FDS-GKV-B-67-67 або аналог	1 шт	3,2
Зонт витяжний з нержавіючої сталі з жировловлюючими фільтрами	ЗВО 2200x1400 або аналог	3 шт	
Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі 6-0,7мм 350x300		10,0 м	
Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі 6-0,5мм ø150		5,0 м	
Трійник 350x300		1 шт	
Трійник 350x300 на 300x300		3 шт	
Відвід 90° 350x300		2 шт	
Відвід 90° ø150		2 шт	
Перехід 350x300 на 670x670		1 шт	
Перехід 350x300 на ø150		1 шт	
Зворотний клапан 350x300		1 шт	
Люк для заміру параметрів повітря	по типу A9-58 або аналог	1 шт	
Позиція В2			
Вентилятор каналний кухонний N- 0,55кВт; п - 2750 об.хб; 3Ф 380В	KP-FDR-2,5-2-380 або аналог	1 шт	51,0
Перетворювач частоти	AC Drive V9-4T0007G або аналог	1 шт	
Комплект автоматики ШКАУ-SAU-VK-3-0,55-CH-1-0-YHL4	або аналог	1 шт	
Козирок для захисту від опадів KP-FDS-CAS	або аналог	1 шт	6,1
Віброізолююча основа KP-FDS-VBR	або аналог	1 шт	1,1
Гнучка вставка	KP-FDR-GKV-250 або аналог	1 шт	3,2

Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі 6-0,7мм 250х150		10,0 м	
Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі 6-0,7мм 300х150		7,0 м	
Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі 6-0,7мм 300х200		7,0 м	
Побітропробід з тонколистової оцинкованої сталі 6-0,5мм 0250		1,0 м	
Трійник 300х200 на 300х150		1 шт	
Відвід 90° 300х200		2 шт	
Перехід 300х200 на 250х150		1шт	
Перехід 300х200 на ø250		1шт	
Зворотний клапан 300х200		1 шт	
Вентиляційна решітка 300х200 Фж.п. = 0,029м²	2530-1П або аналог	7 шт	
Зонт ø250		1 шт	
Дросель клапан 300х150		1 шт	
Дросель клапан 250х150		1 шт	
Позиція В3 – В5			
Вентилятор каналний N- 0,059кВт; п-2480 об.хв; 3Ф 380В 6 комплекті з пультом управління COM-3	TD-500/150-160 Silent 3V або аналог	3 шт	6,0
Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі 6-0,5мм ø150		29 м	
Відвід 90° ø150		9 шт	
Трійник ø150		6 шт	
Вентиляційна решітка 300х200 Фж.п. = 0,009м²	А 150 ВРФ або аналог	9 шт	
Зворотний клапан	КОМ 150 або аналог	3 шт	
Зонт ø150		3 шт	
Позиція В7			
Вентилятор каналний кухонний N- 2,2кВт; п-1390 об.хв; 1Ф 380В	KP-FDS-67-67-9-5-4-380 або аналог	1 шт	108,6
Перетворювач частоти AC Drive V9-4T0040G	або аналог	1 шт	
Комплект автоматики ШСАУ-SAU-VK-3-2,2-CH-1-0-YHL4	або аналог	1 шт	
Сітка захисна KP-FDS-SET-67-67	або аналог	1 шт	1,7
Козирок для захисту від опадів KP-FDS-KZR-67-67	або аналог	1 шт	6,1
Віброізолююча основа KP-FDS-VBR-67-67	або аналог	1 шт	1,1
Гнучка вставка KP-FDS-GKV-B-67-67	або аналог	1 шт	3,2
Зонт витяжний з нержавіючої сталі з жировловлюючими фільтрами	ЗВП 2000х1000 або аналог	3 шт	
Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі 6-0,7мм 300х250		12,0 м	
Відвід 90° 300х250		4 шт	
Відвід 45° 300х250		2 шт	
Перехід 300х250 на 670х670		1 шт	
Шибер ø250		3 шт	

Люк для заміру параметрів повітря	по типу А9-58 або аналог	1 шт	
Позиція В8			
Вентилятор каналний кухонний N- 2,2кВт; п-1390 об.хб; 1Ф 380В	KP-FDS-67-67-9-5-4-380 або аналог	1 шт	108,6
Перетворювач частоти AC Drive V9-4T0040G	або аналог	1 шт	
Комплект автоматики ШСАУ-SAU-VK-3-2,2-CH-1-0- YHL4	або аналог	1 шт	
Сітка захисна KP-FDS-SET-67-67	або аналог	1 шт	1,7
Козирок для захисту Від опадів KP-FDS-KZR-67-67	або аналог	1 шт	6,1
Віброізолююча основа KP-FDS-VBR-67-67	або аналог	1 шт	1,1
Гнучка вставка KP-FDS-GKV-B-67-67	або аналог	1 шт	3,2
Зонт витяжний з нержавіючої сталі з жировловлюючими фільтрами	ЗВО 2200x1400 або аналог	1 шт	
Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі 6-0,7мм 500x450		9,0 м	
Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі 6-0,7мм ø250		1,0 м	
Відвід 90° 500x450		2 шт	
Відвід 45° 500x450		2 шт	
Перехід 500x450 на 670x670		1 шт	
Шибєр 0250		2 шт	
Люк для заміру параметрів повітря	по типу А9-58 або аналог	1 шт	
Сталь для кріплення повітропроводів		40,0 кг	
Позиція П1			
Припливна установка з електронагрівачем Nзаг- 28,814 кВт; п-2480 об.хб; 380В 3Ф (Б/з 44914)	VRS-500-039-04-0-0 або аналог	1 шт	218,0
Комплект автоматики ШСАУ для VRS-500-039-04-0-0 (Б/з 44914)	або аналог	1 шт	
Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі 6-0,7мм 400x250		10,0 м	
Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі 5-0,7мм 350x250		7,0м	
Відвід 90° 350x250		2 шт	
Перехід 645x705 на 350x250		1 шт	
Перехід 400x250 на 350x250		1 шт	
Вентиляційна решітка регульована 400x250 Fж.п. = 0,075м ²	2535-1 або аналог	4 шт	
Вентиляційна решітка регульована 300x200 Fж.п. = 0,044м ²	2535-1 або аналог	2 шт	
Люк для заміру параметрів повітря	По типу А9-58 або аналог	1 шт	
Припливна установка з електронагрівачем Nзаг- 28,814кВт; п-2480 об.хб; 380В 3Ф (Б/з 44671)	VRS-500-078-04-0-0 або аналог	1 шт	384,0

Комплект абтоматики ШСАУ для VRS-500-078-04-0-0(B/3 44671)	або аналог	1 шт	
Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі 6-0,7мм 1350x810		1,0 м	
Побітропробід з тонколистової оцинкованої сталі 6-0,7мм 650x300		12,0 м	
Вентиляційна решітка регульована 600x400 Фж.п. = 0,185м ²	2535-1 або аналог	4 шт	
Люк для заміру параметрів повітря	По типу А9-58 або аналог	1 шт	
Теплоізоляція повітропроводів з вспіненого поліетилена фольгированого, самоклеючого, товщиною 10 мм	Алюфом С10 або аналог	16,32 м ²	
Сталь для кріплення повітропроводів		15,0 кг	

Для Виготовлення зонтів використовується нержавіюча сталь, а для іншого обладнання тонколистова оцинкована сталь.